

Anhang III - Einsatzplanpflichtige Objekte

Die Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal legt, gestützt auf die Statuten des Zweckverbandes Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal vom 27.06.2019, folgende, zusätzlich zu den VKF-Vorschriften Einsatzplanpflichtige Objekte fest:

	Aspekt	Objekt-Datenblatt	Anfahrt	Situations-plan	Gebäude-Detailplan	Ökologie-plan	ABC-Gefahren	Lüftungs-konzept	Schlüssel-hülse
VKF-/FKS Brandschutzmerkblatt	Räume > 1000 Personen	ja	situativ	ja	ja	nein	nein	situativ	ja
	Hochhäuser QSS3+ ²	ja	situativ	ja	ja	nein	nein	situativ	ja
	Beherbergungsbetriebe Typ A ^{3/4} B	ja	situativ	ja	ja	nein	nein	situativ	ja
	Verkaufsgeschäfte > 4800m ² Brandabschnittfläche	ja	situativ	ja	ja	nein	nein	situativ	ja
	Stadien offene Bauweise mit > 10'000 Personen	ja	situativ	ja	ja	nein	nein	situativ	ja
	Gewerbebetriebe QSS3 ⁷	ja	situativ	ja	ja	situativ	nein	situativ	ja
	Parking, AEH > 100PP oder > 2 Geschosse	ja	situativ	ja	ja	situativ	nein	ja	ja
	Objekte mit LRWA ⁵	ja	ja	ja	ja	nein	nein	ja	ja
	Betriebe mit Betriebsfeuerwehr	ja	situativ	ja	ja	situativ	nein	situativ	ja
	Photovoltaikanlagen, Windkraftwerke > 30kWp	ja	situativ	ja	ja	nein	nein	nein	ja
	Brandmelde- und / oder Sprinkleranlage vorhanden	ja	situativ	ja	ja	situativ	nein	situativ	ja
Störfall/ABC	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	situativ	ja
Gemeinde	Bauten mit definierten Feuerwehrstandplätzen ¹¹	ja	ja	ja	situativ	situativ	nein	nein	ja
	Hochhäuser QSS2 ⁶	ja	situativ	ja	ja	nein	nein	situativ	ja
	Autoeinstellhallen 600m ^{7,11,7}	ja	situativ	ja	ja	situativ	nein	ja	ja
	Schlechte Wasserversorgung ^{11,8}	situativ	ja	ja	nein	nein	nein	nein	situativ

² Gemäss VKF-Brandschutzrichtlinie 11-15de

³ Insbesondere Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime, in denen dauernd oder vorübergehend 20 oder mehr Personen aufgenommen werden, die auf fremde Hilfe angewiesen sind.

⁴ Insbesondere Hotels, Pensionen und Ferienheime, in denen dauernd oder vorübergehend 20 und mehr Personen aufgenommen werden, die nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind.

⁵ Entrauchung mit Lüftern der Feuerwehr

⁶ Auf Kosten Zweckverband (exkl. Schlüsselhülsen)

⁷ Autoeinstellhallen ab 600m²

⁸ Der nächste Hydrant ist mehr als 200m vom Objekt entfernt, oder hat wenig Wasserdruck resp. die Leistung ist ungenügend.